

Б.1.11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ		
1.	В каком из перечисленных документов должны быть определены место нахождения работающего и наблюдающего в процессе выполнения работы и их действия в случае возникновения ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия работающего или наблюдающего при проведении газоопасных работ внутри емкости (аппарата)?	В наряде-допуске на проведение газоопасных работ.
2.	В присутствии кого должна начинаться газоопасная работа?	В присутствии лица, ответственного за проведение работ.
3.	В присутствии кого проводится проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы при работах внутри емкости?	В присутствии лица, ответственного за проведение газоопасных работ.
4.	В соответствии с каким документом устанавливается контроль за состоянием воздушной среды?	В соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ.
5.	В соответствии с каким документом устанавливается периодичность контроля за состоянием воздушной среды?	В соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ.
6.	В течение какого времени наряд-допуск на проведение огневых работ действителен?	В течение одной дневной смены.
7.	В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?	Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.
8.	Где регистрируются газоопасные работы II группы?	В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ
9.	До какой максимальной температуры должны быть охлаждены нагретые емкости перед допуском внутрь в них людей?	30 °С
10.	Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в виде электронного документа?	Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.
11.	Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в электронном виде?	Допускается, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.
12.	К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?	Ко II группе.
13.	Как должны выполняться работы, не	По наряду-допуску на проведение

	включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?	газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
14.	Какая из перечисленных подготовительных работ к проведению газоопасных работ в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, указана неверно?	Устанавливаются предупреждающие знаки «Опасная зона» или «Стоять! Опасно для жизни».
15.	Какие из обязательных мер безопасного ведения газоопасных работ, предусмотренных правилами, указаны неверно?	Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек.
16.	Какие из перечисленных действий, производимых при подготовке объекта к огневым работам, указаны неверно?	Аппараты, машины, и другое оборудование, находящееся на расстоянии менее 1 м от границы опасной зоны, связанной с проведением огневых работ, и внутри нее, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ.
17.	Какие из перечисленных документов и требований, в соответствии с которыми должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ, указаны неверно?	Проект производства ремонтных работ.
18.	Какие из перечисленных требований безопасности предъявляются при работах внутри емкости?	При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работающего внутри емкости, работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать.
19.	Какие из перечисленных требований к перечню постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, указаны верно?	Указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, виды, количество первичных средств пожаротушения, ответственные за противопожарное состояние указанных мест и безопасное проведение огневых работ лица.
20.	Какие информационные плакаты вывешиваются в зоне газоопасных работ на видном месте перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения?	«Газоопасные работы», «Газ».
21.	Какие плакаты вывешиваются на пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах при производстве газоопасных работ?	«Не включать: работают люди!».
22.	Какие сведения не указываются в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования?	Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.

23.	Какие требования должны выполняться при проведении земляных работ в ремонтной зоне?	Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации.
24.	Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ?	Все перечисленные требования.
25.	Какие требования установлены к люкам колодцев канализации, расположенным в зоне проведения огневых работ?	Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце.
26.	Каким образом должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?	По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
27.	Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ?	Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске.
28.	Какими документами определяется перечень постоянных мест проведения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?	Организационно-распорядительными документами организации.
29.	Какими средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке должен быть оснащен рабочий, спускающийся в емкость?	Предохранительным поясом или страховочной привязью с сигнально-спасательной веревкой.
30.	Какое из перечисленных требований при назначении специалиста ответственным за выполнение огневых работ указано неверно?	Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности.
31.	Какое из перечисленных требований при назначении специалиста, ответственного за проведение огневых работ, указано неверно?	Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности.
32.	Какое количество наблюдающих должно быть, если существует необходимость выполнения газоопасных работ в емкости (аппарате) двумя работающими?	Не менее двух.
33.	Какой минимальный срок хранения установлен для журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?	6 месяцев со дня его окончания.
34.	Кем из перечисленных должностных лиц согласовываются сроки	Руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным

	проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах подрядными организациями?	заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи.
35.	Кем из перечисленных лиц может осуществляться общая координация ремонтных работ на объекте, где ремонтные работы производятся несколькими подрядными организациями и заказчиком?	Любым из перечисленных лиц.
36.	Кем утверждается перечень газоопасных работ, проводимых на опасных производственных объектах?	Руководителем эксплуатирующей организации.
37.	Когда могут проводиться газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску?	В рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену) или по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.
38.	Кому лицу, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно сдать объект после окончания подготовительных работ?	Лицу, ответственному за проведение газоопасной работы.
39.	Кому лицу, ответственное за проведение газоопасных работ, передает наряд-допуск после его закрытия?	Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации).
40.	Кто должен лично убедиться после окончания работ внутри емкости, что в емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов, и сделать об этом запись в наряде-допуске?	Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ.
41.	Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?	Руководитель структурного подразделения, или лицо, его замещающее, не более чем на 1 дневную рабочую смену.
42.	Кто из перечисленных лиц может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы?	Только специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала

	организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.
43. Кто определяет структурные подразделения, на которые возлагается согласование наряда-допуска на выполнение огневых работ?	Руководитель эксплуатирующей организации.
44. Кто определяет структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ?	Руководитель эксплуатирующей организации.
45. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы?	Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
46. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ?	Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
47. Кто производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ?	Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.
48. Куда (кому) лицо, ответственное за проведение газоопасных работ передает наряд-допуск после его закрытия?	Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в ГСС.
49. На какие виды работ распространяются Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?	На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
50. На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа?	На 2 группы, в зависимости от того, проводятся газоопасные работы с оформлением наряда-допуска или без оформления.
51. О чем опрашивает каждого исполнителя лицо, ответственное за проведение газоопасных работ?	О самочувствии
52. При каких условиях разрешается входить в газоопасное место при проведении газоопасных работ?	Только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.
53. При какой концентрации пожаровзрывоопасных веществ не допускается проведение огневых работ?	При наличии пожаровзрывоопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их

		проведения.
54.	При какой максимальной температуре работа внутри емкостей (аппаратов) не допускается?	50 °С
55.	С какой периодичностью необходимо пересматривать и переутверждать перечень газоопасных работ?	Не реже одного раза в год.
56.	С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приемках, траншеях и аналогичных сооружениях?	С руководителями структурных подразделений, технологически связанных с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы.
57.	С кем согласовывается наряд-допуск на проведение газоопасных работ?	С собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание.
58.	Что должен сделать руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение?	Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы
59.	Что должен сделать руководитель структурного подразделения, на объекте которого будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение?	Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы
60.	Что должна выполнить подрядная организация до начала проведения ремонтных работ?	Разработать проект производства работ.
61.	Что должны включать в себя мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри аппаратов без средств индивидуальной защиты органов дыхания?	Все перечисленное.
62.	Что допускается при оформлении наряда-допуска на проведение газоопасных работ?	Заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ с использованием персонального компьютера.
63.	Что из перечисленного должно быть приложено к наряду-допуску на проведение газоопасных работ при проведении работ в емкостях, а также работ, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций?	Схемы(а) расположения запорной арматуры, освобождения от продукта, промывки, продувки, пропарки и мест установки заглушек, подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим
64.	Что из перечисленного допускается	Выполнение газоопасных работ бригадой

	при проведении газоопасных работ I группы?	исполнителей в составе двух человек.
65.	Что из перечисленного не входит в обязанности лица, ответственного за проведение газоопасных работ, по окончании работ внутри емкости (аппарата)?	Проверить состояние фильтрующих противогазов у каждого работающего внутри емкости (аппарата).
66.	Что из перечисленного следует выполнить для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) при проведении газоопасных работ?	Следует к наряду-допуску на выполнение огневых работ оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).